



ПРОКУРАТУРА  
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
Прокуратура  
Ростовской области  
Прокуратура  
Морозовского района

Заведующий  
МБДОУ детский сад № Николаев  
Крицкой А.Н.

п.р. Быстроих, д. 4б, х. Николаев,  
Морозовский район, Ростовская область,  
347231

г. Ростов-на-Дону, Ростовская область,  
Морозовка, ул. Куйбышева, 20

07.07.2023 7-33-2023/233

**ПРЕДСТАВЛЕНИЕ**  
об устранении нарушений требований  
железнодорожного пожарной  
безопасности

Прокуратурой Морозовского района во исполнение приказа Генерального прокурора Российской Федерации № 195 от 07.12.2007 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека и гражданина» проведена проверка соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности в МБДОУ детский сад № Николаев.

В соответствии со ст. 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности» руководитель организации обязан соблюдать требования пожарной безопасности, а также выполнять предписания, постановления и нормативные требования должностных лиц пожарной охраны; разрабатывать и осуществлять меры пожарной безопасности; поддерживать в исправленном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожара, не допускать их использования не по назначению.

Постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020 утвержденные Правила противопожарного режима в Российской Федерации (далее по тексту – Правила).

В силу п. 30 Правил на объекте защиты с массовым пребыванием людей руководитель организации обеспечивает наличие исправных ручных электрических фонарей из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного и среди индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты организма дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. Руководитель организации обеспечивает 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Согласно п. 36 Правил руководитель организации обеспечивает наличие знаков пожарной безопасности, обозначающих в том числе пути эвакуации и

знакуационные выходы, места размещения аварийно-спасательных устройств и снаряжения, стоянки мобильных средств пожаротушения.

На основании п. 56 Правил пожарный пост (шинистерская) обеспечивается телефонной связью и испаринными ручными электрическими фонарями из расчета не менее 1 фонаря на каждого дежурного, средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного.

Вместе с тем в ходе прокурорской проверки установлено, что в нарушение ст. 37 Федерального закона № 60-ФЗ от 21.12.1994 «О пожарной безопасности», пунктов 30, 36, 56 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных № 1479 Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020, в МБДОУ детский сад № 1 Николаев:

- не размещены знаки пожарной безопасности на путях эвакуации, у выходов из здания;

- дежурный персонал не обеспечен средствами индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара из расчета не менее 1 средства индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на каждого дежурного. С последующим обеспечением не реже 1 раза в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты.

Наличие перечисленных нарушений свидетельствует о ненадлежащем исполнении сотрудниками учреждения возложенных законодательством обязанностей по обеспечению противопожарной безопасности, что создает угрозу жизни и здоровью граждан, их имуществу и приложению вреда окружающей среде.

Кроме того, выявленные нарушения свидетельствуют о недостаточном контроле за наведенным учреждением деятельности со стороны лиц, ответственных за обеспечение мер пожарной безопасности в учреждении, что стало возможным в условиях отсутствия надлежащей организаций работы и контроля со стороны руководства, что требует принятия немедленительных мер организационного характера.

На основании положенного, руководствуясь ст. 24 Федерального закона об прокуратуре Российской Федерации,

#### ТРЕБУЮ:

1. Рассмотреть данное представление с участием представителя прокуратуры района и принять конкретные меры по устранению допущенных нарушений закона, их причин и условий им способствующих.

2. Рассмотреть вопрос о привлечении штатных лиц к ответственности за допущенные нарушения законодательства. Копии соответствующих приказов представить в прокуратуру района.

3. О месте и времени рассмотрения настоящего представления письменно сообщить прокурору района.

4. О результатах рассмотрения представления и мерах, принятых по устранению выявленных нарушений, сообщить в прокуратуру района в письменной форме в установленный законом междурядный срок.

Прокурор района  
старший советник юстиции

А.В. Сантенко